

«Согласовано»

Начальник ТО Управления
федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Нижегородской области в городском
округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском,
Шарангском, Ветлужском и Уренском районах
Д.П.Плотников

«Утверждаю»

Глава администрации
Тонкинского муниципального
района

А.В.Баев

Общеобразовательные учреждения

I. МБОУ «Тонкинская СШ»

1. Во всех классах оборудовать подсветку классных досок в соответствии с санитарными правилами.
Срок: 01.08.2017 г.
2. Оборудовать мастерские для мальчиков в соответствии с санитарными правилами.
Срок: 01.08.2017 г.
3. Заменить моечные раковины с отбитой эмалью на пищеблоке в начальной школе.
Срок: 15.05.2017 г.
4. На пищеблоках учреждения провести ревизию канализационных сетей, в месте присоединения производственных ванн к канализации выполнить воздушные разрывы в соответствии с требованием.
Срок: 15.05.2017 г.
5. Для ополаскивания посуды в третьей секции ванны приобрести металлическую сетку с ручками.
Срок: 15.05.2017 г.
6. Предусмотреть оборудование отдельного крана со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов на пищеблоках, в помещениях для хранения уборочного инвентаря или туалетах.
Срок: 15.05.2017 г.
7. Площадку для сбора мусора и пищевых отходов с трех сторон оборудовать водонепроницаемым ограждением с высотой превышающей высоту контейнеров.
Срок: 15.05.2017 г.

II. МБОУ «Пакалевская ОШ»

1. В рекреациях и в учебных кабинетах остекление окон выполнить из цельного стеклопалотна.
Срок: 01.08.2017 г.
2. Светильники в учебных кабинетах школы с люминесцентными лампами расположить вдоль светонесущей стены.
Срок: 01.08.2017 г.
3. На пищеблоке учреждения провести ревизию канализационных сетей, в месте присоединения производственных ванн к канализации выполнить воздушные разрывы в соответствии с требованием.
Срок: 15.05.2017 г.
4. Для ополаскивания посуды в третьей секции ванны приобрести металлическую сетку с ручками.
Срок: 15.05.2017 г.
5. Предусмотреть оборудование отдельного крана со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов на пищеблоках, в помещениях для хранения уборочного инвентаря или туалетах.
Срок: 15.05.2017 г.
6. Площадку для сбора мусора и пищевых отходов с трех сторон оборудовать водонепроницаемым ограждением с высотой превышающей высоту контейнеров.
Срок: 15.05.2017 г.

III. МБОУ «Пахутинская ОШ»

1. В рекреациях и в учебных кабинетах остекление окон выполнить из цельного стеклопалотна.
Срок: 01.08.2017 г.

2. В коридоре учреждения провести замену изношенного линолеумного покрытия пола.
Срок: 01.08.2017 г.

3. На пищеблоке учреждения провести ревизию канализационных сетей, в месте присоединения производственных ванн к канализации выполнить воздушные разрывы в соответствии с требованием.
Срок: 15.05.2017 г.

5. Для ополаскивания посуды в третьей секции ванны приобрести металлическую сетку с ручками.
Срок: 15.05.2017 г.

6. Предусмотреть оборудование отдельного крана со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов на пищеблоках, в помещениях для хранения уборочного инвентаря или туалетов.
Срок: 15.05.2017 г.

7. Площадку для сбора мусора и пищевых отходов с трех сторон оборудовать водонепроницаемым ограждением с высотой превышающей высоту контейнеров.
Срок: 15.05.2017 г.

IV. МБОУ «Большесодомовская ОШ»

1. На пищеблоке оборудовать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением в зоне максимального загрязнения;
Срок: 15.05.2017 г.

2. На территории учреждения оборудовать спортивную площадку.
Срок: 01.08.2017 г.

3. В рекреациях и в учебных кабинетах остекление окон выполнить из цельного стеклопалотна.
Срок: 01.08.2017 г.

4. На пищеблоке учреждения провести ревизию канализационных сетей, в месте присоединения производственных ванн к канализации выполнить воздушные разрывы в соответствии с требованием.
Срок: 15.05.2017 г.

5. Для ополаскивания посуды в третьей секции ванны приобрести металлическую сетку с ручками.
Срок: 15.05.2017 г.

6. Предусмотреть оборудование отдельного крана со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов на пищеблоках, в помещениях для хранения уборочного инвентаря или туалетов.
Срок: 15.05.2017 г.

7. Площадку для сбора мусора и пищевых отходов с трех сторон оборудовать водонепроницаемым ограждением с высотой превышающей высоту контейнеров.
Срок: 15.05.2017 г.

V. МБОУ «Вязовская ОШ»

1. Провести ремонт спортивного зала.
Срок: 01.08.2017 г.

2. В рекреациях и в учебных кабинетах остекление окон выполнить из цельного стеклопалотна.
Срок: 01.08.2017 г.

3. На пищеблоке учреждения провести ревизию канализационных сетей, в месте присоединения производственных ванн к канализации выполнить воздушные разрывы в соответствии с требованием.
Срок: 15.05.2017 г.

4. Для ополаскивания посуды в третьей секции ванны приобрести металлическую сетку с ручками.
Срок: 15.05.2017 г.

5.Предусмотреть оборудование отдельного крана со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов на пищеблоках, в помещениях для хранения уборочного инвентаря или туалетах.

Срок:15.05.2017 г.

6.Площадку для сбора мусора и пищевых отходов с трех сторон оборудовать водонепроницаемым ограждением с высотой превышающей высоту контейнеров.

Срок:15.05.2017 г.

VI.МБОУ «Бердниковская ОШ»

1.На пищеблоке у второй раковины для мытья посуды заменить смеситель.

Срок:15.05.2017 г.

2. В рекреациях и в учебных кабинетах остекление окон выполнить из цельного стеклопакета.

Срок:01.08.2017 г.

3.На пищеблоке учреждения провести ревизию канализационных сетей, в месте присоединения производственных ванн к канализации выполнить воздушные разрывы в соответствии с требованием.

Срок: 15.05.2017 г.

4. Для ополаскивания посуды в третьей секции ванны приобрести металлическую сетку с ручками.

Срок:15.05.2017 г.

5. Предусмотреть оборудование отдельного крана со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов на пищеблоках, в помещениях для хранения уборочного инвентаря или туалетах.

Срок:15.05.2017 г.

6.Площадку для сбора мусора и пищевых отходов с трех сторон оборудовать водонепроницаемым ограждением с высотой превышающей высоту контейнеров.

Срок:15.05.2017 г.

Во всех учреждениях необходимо к 01.08.2017 года

-при подготовке системы вентиляции провести работы специализированными организациями через 2 года после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет обследование технического состояния вентиляции с предоставлением актов проверки.
-пройти должностным лицам и работникам общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее проходить с периодичностью не реже одного раза в 2 года с отметкой и предъявлением в мед. книжке.

Исполнитель: Е.М.Крюкова тел. 2-23-64